



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Бобровский район, с. Никольское-2-ое, ул. Школьная, 1-А

*(место составления предписания)*

07 марта 2018 года

*(дата составления предписания)*

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении нарушений обязательных требований безопасности в  
электроэнергетике и об устранении нарушений обязательных  
требований по энергосбережению и повышению энергетической  
эффективности**

№ В 10/078-885

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от 19 февраля 20 18 г. № В10/078-885

«О проведении плановой выездной проверки»

с 02.03.2018. (10 час 30 мин) по 07.03.2018. (15 час 00 мин) была проведена плановая выездная проверка технического состояния и безопасной эксплуатации электрооборудования и соблюдения обязательных требований по энергосбережению

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Никольская средняя общеобразовательная школа**

(адрес: Воронежская область, Бобровский район, с. Никольское-2-ое, ул. Школьная, 1-А)

Директор Вышлова Ольга Ивановна

*(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)*

Лица, проводившие проверку:

№№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	должность
1.	Чирков Виктор Николаевич	Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

*(ответственный за проведение проверки)*

При проведении проверки присутствовали:

1.	Котова Мария Владимировна	Завхоз
----	---------------------------	--------

*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица*

*или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица)*

Сведения о результатах проверки:

Выявлено 9 (девять) нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Запись в журнале учета проверок юридического лица внесена.

На основании Акта проверки от 07.03.2018 №В10/078-885, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с доп. и изм.),

Я, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Верхне - Донского управления Ростехнадзора, Чирков Виктор Николаевич,

### ПРЕДПИСЫВАЮ

юридическому лицу Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Никольская средняя общеобразовательная школа (адрес: Воронежская область, Бобровский район, с.Никольское-2-ое, ул.Школьная,1-А) и его законным представителям организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике :

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения.	Срок исполнения предписаний	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены).
	<b>Организация эксплуатации электроустановок</b>		
1	Ответственный за эл.хозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности.	29.06.2018	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п.п.1.2.2,1.4.20,1.4.28
	<b>Подготовка персонала</b>		
2	Не представлен перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности.	07.04.2018	ПТЭЭП п.п.1.2.2,1.4.4
	<b>Ведение технической документации.</b>		
3	Для каждой электроустановки не составлены однолинейные схемы электрических соединений (кухня).	20.05.2018	ПТЭЭП п.п.1.2.2,1.5.18
4	Отсутствует график визуального осмотра видимой части заземляющего устройства. Результаты осмотров не занесены в паспорта заземляющего устройства.	28.06.2018	ПТЭЭП п.п.1.2.2,2.7.9
5	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты.	07.04.2018	ПТЭЭП п.1.2.2 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Приложение 1
6	Не проведены испытания эл.оборудования ;: -проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (молниезащита)	15.04.2018	ПТЭЭП п.1.2.2 Глава 3.6 приложение 3
	<b>Техническое состояние действующих электроустановок</b>		

	Эл.щитовая.		
7	Помещение не укомплектовано защитными противопожарными и вспомогательными средствами (огнетушитель).	07.04.2018	ПТЭЭП п.п.1.2.2,2.2.21
	<b>Техника безопасности.</b>		
8	Не испытаны электротехнические средства ( указатель напряжения до 1000 В, диэлектрические перчатки, отвертки, пассатижи).	15.04.2018	ПТЭЭП п.п. 1.2.2,1.7.3 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Приложение 7
9	Работники эл.хозяйства не обеспечены личной инструкцией для оказания первой помощи при несчастных случаях.	15.04.2018	ПТЭЭП п.п.1.2.2,1.7.14

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 29.06.2018 почтой по адресу: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82 и факсимильным сообщением по тел. 260-86-99.

Предписание может быть обжаловано в соответствии с гл. 24 АПК РФ в течение 3 месяцев со дня получения предписания.

Предписание от 07 марта 20 18 г. № В10/078-885 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Чирков В.Н.

*ФИО*

*подпись*

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель (физическое лицо) Вышлова О.И.

*ФИО*

*подпись*

07.03.2018

*дата*



Отметка об отказе от ознакомления с предписанием

*ФИО должностного лица (лиц, проводившего проверку)*

*подпись*

*дата*